

## 法務部矯正署臺中看守所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113年3月5日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第77條。</li> <li>2. 消防法第6條及第9條。</li> <li>3. 電業法第60條。</li> <li>4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>5. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>6. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>7. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。</li> <li>8. 機電設備維護契約。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次，最近1次申報日期為112年12月7日，臺中市政府都市發展局於112年12月7日予以備查。</li> <li>2. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每半年申報1次，最近1次申報於112年5月23日辦理；每月辦理1次一般維護保養，最近一次保養為113年2月26日。</li> <li>3. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，<b>每月辦理1次一般維護保養</b>，並於<b>每年度辦理大保養</b>，最近一次停電大保養為112年4月，最近一次保養為112年12月5日。</li> <li>4. 滅火器由專人檢查是否正常，最後一次檢查為113年2月2日。</li> <li>5. 水塔由廠商進行清洗，最近清洗日期為110年10月30日，巡檢日期112年10月19日，每季巡檢一次。</li> <li>6. 本所無機械停車設備及空調冰水主機及冷卻水塔。</li> </ol>

2	戒護中心 (區)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第77條。</li> <li>2. 消防法第6條及第9條。</li> <li>3. 電業法第60條。</li> <li>4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>5. 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。</li> <li>6. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>7. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。</li> <li>9. 機電設備維護契約。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次，最近1次申報日期為110年12月15日，臺中市政府都市發展局於111年1月1日予以備查。</li> <li>2. 昇降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理1次一般維護保養，並於每年辦理1次年度安全檢查。最近1次年度安全檢查於112年9月20日辦理；每月辦理1次一般維護保養，最近一次保養為113年2月20日。</li> <li>3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，最近1次申報於112年5月23日辦理；每月辦理1次一般維護保養，最近一次保養為113年2月26日。</li> <li>4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理1次一般維護保養，並於年度辦理大保養，最近一次停電大保養為112年4月，最近一次保養為113年2月2日。</li> <li>5. 滅火器由專人檢查是否正常，最後一次檢查為111年7月20日。</li> <li>6. 水塔由廠商進行清洗，最近清洗日期為110年10月31日。</li> </ol>
3	污水處理廠	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水污染防治法</li> <li>2. 放流水標準</li> </ol>	<p>污水處理場運轉代操及維護管理契約書。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作時間：每周5日，每日時數至少8小時之保養運轉巡檢服務。</li> <li>2. 工作內容：每半年檢附水質檢驗報告(COD-溶氧量)、浮渣篩渣等廢棄物均運至指定地點妥存處理。每半年取樣放流水並送檢驗單位檢驗，最近一次檢測送驗日期為113年1月12日，結果符合環保署之放流水標準。</li> </ol>
4	炊場	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第77條。</li> <li>2. 消防法第6條及第9條。</li> <li>3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次，最近1次申報日期為110年12月15日，並已於111年1月1日臺中市政府都市發展局予以備查。</li> <li>2. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安</li> </ol>

		<p>4. 各類場所消防安全設備設置標準。</p> <p>5. 消防安全設備檢修及申報辦法。</p> <p>6. 鍋爐及壓力容器安全規則。</p> <p>7. 發電設備裝置規則</p> <p>8. 天然氣事業法。</p>	<p>全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，最近1次申報於112年5月23日辦理；每月辦理1次一般維護保養，最近一次保養為113年2月26日。</p> <p>3. 滅火器由專人檢查是否正常，最後一次檢查為112年7月31日。</p> <p>4. 鍋爐設置依據「鍋爐及壓力容器安全規則」規定，由具有鍋爐證照之人員操作，並每季由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為113年1月30日。</p> <p>5. 發電機每月由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為113年2月5日。</p> <p>6. 瓦斯管路由專業維護廠商入所檢查，最近一次檢查日期為112年12月21日。</p> <p>7. 水塔由廠商進行清洗，最近清洗日期為110年10月30日。</p>
5	機關內通行道路	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫	依本機關訂定之「維護管理工作計畫」，每年實施危險性設備定期檢查1次，最近1次檢查於113年2月1日辦理，檢查結果機關內通行道路無堆置雜物，路面無破損，另不定期檢查通行道路亦無異狀。
6	機關停車場(含路邊及遮雨棚)	國有公共財產管理手冊維護管理工作計畫	依本機關訂定之「維護管理工作計畫」，每年實施危險性設備定期檢查1次，最近1次檢查於113年2月1日辦理，檢查結果停車場與遮雨棚功能均正常完整並無破損不堪用之情形，另不定期檢查相關設施及通行道路亦無異狀。
7	圍牆	國有公共財產管理手冊維護管理工作計畫	依本機關訂定之「維護管理工作計畫」，每年實施危險性設備定期檢查1次，最近1次檢查於113年2月1日辦理，檢查結果牆體結構完整無裂縫破損之情形。本所無擋土牆。