

114年度法務部矯正署臺中看守所建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含地 錨)	機關內路邊停 車場及其遮雨 棚	圍牆	
臺中看守所	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	

備註：已完成 ✓ 、辦理中 △ (應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期) 、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期) 、無涉及 /

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	申報年度	有效期限(次年)	備註
1	臺中看守所	臺中市南屯區培德路11 號	每1年申報 1次	智鼎工程顧問有 限公司	臺中市政府都市 發展局	114年	115年1月1日 至115年12月 31日	查核合格 予以備查

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項 次	單位名 稱	設置地點	使用許 可證號	依法應 申報頻 率	專業廠商	檢查機構	有效期 限	保養 頻率	實際保養日期						備註
2	臺中看 守所	台中市南 屯區培德 路11號	040101 663 040101 664	每半年 1 次	錦鋗機電 實業有限 公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	1150404	每月 1 次	1/14 7/15	2/18 8/19	3/18 9/16	4/15 10/16	5/20 11/14	6/17 12/16	

備註：請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
3	法務部矯正署臺中看守所	台中市南屯區培德路11號	82 中公建使字第 0725 號	B1F~2F	1 年 1 次	114	泓瑋工程行 林浚瑋	消士證字第 5053 號	符合	114/05/23	115 年 5 月 前	

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業者名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定期次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
4	法務部矯正署臺中看守所	台中市南屯區培德路11號	07-28-5618-40-4	中源機電顧問股份有限公司	中市中技字第DA50139號	114/07/10	停電檢驗或非停電檢驗	合格	■已完成 114年8月 11日 <input type="checkbox"/> 預定期次檢測完成 日期:年月日	115月3月	每年1次大檢/ 每月一次 定期保養	